

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ40.В.00175

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0005427

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Русская Теплоизоляционная Компания»

Адрес: 119002, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 24, стр. 2

ОГРН: 1157746441049

Телефон: 8 (495) 231-12- 88. Факс: 8 (495) 231-12- 88. E-mail: info@td-rtk.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Русская Теплоизоляционная Компания»

Адрес: 119002, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 24, стр. 2

ОГРН: 1157746440411

Телефон: 8 (495) 231-12- 88. Факс: 8 (495) 231-12- 88. E-mail: info@td-rtk.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Композиционные магниты», 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 41, корп. 1. Тел: (499) 755-71-42, e-mail: info@sertifikatpb.ru, ОГРН: 1075029000914, аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ40 до 15.05.2016, выдан Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия теплоизоляционные на основе вспененного синтетического каучука РУ-ФЛЕКС СТ в виде трубок, рулонов, пластин и лент, толщиной до 50 мм, выпускаемые по ТУ 5768-001-45076584-15.

код ОК 005 (ОКП): 57 6800

код ЕКПС:

Серийный выпуск.

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ в редакции Федеральных законов от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ; от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ).

См. приложение № 0005809

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 15-10-20/ИТР от 20.10.2015 г. Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью «Композиционные магниты», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ИИ01 до 15.05.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 5768-001-45076584-15

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)

№ СДС.АСК.ОС03.СМ.00058-15 от 06.10.2015 г., выданный Органом по сертификации ООО «ЦЭПБ «Эксперт».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.10.2015

по 20.10.2018



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Handwritten signature of O.N. Korolychenko

О.Н. Корольченко
инициалы, фамилия

И.Ф. Житенко
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ40.В.00175

(обязательная сертификация)

№ 0005809

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести - Г1 (слабогорючие)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа по воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по дымообразующей способности – Д3 (высокая)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по токсичности продуктов горения – Т3 (высокоопасные)

Класс пожарной опасности материала - КМ 4



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Оскол
Политисе
И.Ф. Житенко
Политисе

О.Н. Корольченко

инициалы, фамилия

И.Ф. Житенко

инициалы, фамилия